



ที่ สธ ๐๙๔๐.๐๑/๖๒๕๗

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

๕๔๘ ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองหอย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแจ้งผลการวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ส่งตัวอย่างน้ำบริโภค จำนวน ๑๒ ตัวอย่าง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อวิเคราะห์ฟลูออไรด์ รายละเอียดความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ขอแจ้งผลการวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

สุพจน์ ชำนาญไพโร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพโร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาการ

โทร. ๐ ๕๓๘๐ ๑๑๖๐-๖๑ , ๐ ๕๓๑๔ ๐๑๔๑

โทรสาร ๐ ๕๓๑๔ ๐๑๔๓

ผลการวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 16 เมษายน 2569

ตัวอย่าง	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ					แหล่งน้ำ	ฟลูออไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
	หมู่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		
1	1	บ้านท่าดินแดง	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ตุน้ำหยอดเหรียญ	0.36
2	2	บ้านบางหวายน้อย	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล)	0.47
3	3	บ้านหวายน้อย	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล)	1.30
4	4	บ้านคลองขวิด	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ตุน้ำหยอดเหรียญ	0.10
5	5	บ้านไต้วัดศิลามูล	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ตุน้ำหยอดเหรียญ	0.10
6	6	บ้านคลองท่อ	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	น้ำดื่มชุมชน	0.10
7	7	บ้านไผ่หลวง	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	น้ำดื่มชุมชน	0.10
8	8	บ้านหน้าวัดศิลามูล	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล)	1.22
9	9	บ้านบัวลุ่มข้าง	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล)	0.10
10	10	บ้านหนองชะโด	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ตุน้ำหยอดเหรียญ	0.10
11	11	บ้านหนองปรัง	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ตุน้ำหยอดเหรียญ	0.14
12	12	บ้านหนองบอน	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	ตุน้ำหยอดเหรียญ	0.10

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค (กรมอนามัย) คือ ต้องไม่เกิน 0.70 มิลลิกรัมต่อลิตร

ผู้วิเคราะห์..... สกนธ์ ชำนาญไพร  
 ( นายสุพจน์ ชำนาญไพร )  
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

548 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-140141, 053-801160-61